（盖计量认证印章）

182312050008

统一社会信用代码	91510115099408339L
项目编号	SCJCHBJSYXGS10299-0001

DTS 炯测环保
正 本

四川炯测环保技术有限公司

检 测 报 告

炯测检字(2023)第 E017803 号

项目名称：工业废气检测

委托单位：成都永康制药有限公司

地　　址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号

监测类别：委托检测

检测日期：2022 年 12 月 30 日

（盖 章）

检测报告说明

1、报告无检测报告专用章、骑缝章无效；报告无CMA资质认定标志，不具有对社会的证明作用。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告十日内向本公司联系，逾期不予受理。

4、本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

6、本报告未经同意，不得用于商业广告。

7、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

公司名称：四川炯测环保技术有限公司

地　　址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段388号

邮政编码：611137

电　　话：028-82706550

传　　真：028-82706551

1、检测内容

受成都永康制药有限公司委托，我公司于2022年12月30日对该企业的工业废气(有组织)进行了现场采样(委托单编号:IDec323)。检测期间,根据该企业提供的现场工况核查表，中间产品实际产量达到设计能力的30.0%。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1　检测项目

检测类别	点位名称及编号	检测项目	检测频次
工业废气（有组织）	锅炉排气口（DA001）F01	氮氧化物	检测1次，1小时内采集3个样品。

3、检测方法及方法来源

检测方法及方法来源见表3-1。

表3-1　检测方法及方法来源

检测类别	检测项目	检测方法及方法来源	使用仪器及编号	检出限
工业废气（有组织）	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	大流量低浓度烟尘/气测试仪 JCELB20210078	3mg/m³

4、检测结果

4.1 检测结果见表4。

表 4-1　工业废气（有组织）检测结果

单位：实测/折算浓度：mg/m³；排放速率：kg/h；标干流量：m³/h；含氧量：%

采样日期	点位名称及编号	检测项目		检测结果				排放限值	燃料	锅炉功率	烟囱高度
				样品1	样品2	样品3	小时均值				
2022-12-30	锅炉排气口（DA001）F01	标干流量		4115	4013	4074	4067	/	天然气	6 T/h	15m
		含氧量		3.8	3.8	3.8	3.8	/			
		氮氧化物	实测浓度	22	24	25	24	/			
			折算浓度	22	24	25	24	30			
			排放速率	0.091	0.096	0.10	0.096	/			
执行标准	成都市锅炉大气污染物排放标准 DB 51/2672-2020 “表 2” 高污染燃料禁燃区内										

4.2 检测期间气象参数见表 4-2。

表 4-2　检测期间气象参数

采样日期	天气状况	环境气温℃	气压 kPa	相对湿度%
2022-12-30	阴	6.4	96.6	75.3

注：执行标准由委托单位提供。

附：检测点位图

说明：◎表示工业废气（有组织）采样点。

以下空白

编　　制：黄燕　　签　　发：陈顺平

审　　核：黄姐　　签发日期：2023.01.06