



统一社会信用代码	91510115099408339L
项目编号	SCJCHBJSYXGS10760-0001

检测报告

炯测检字(2023)第 E018820 号

第 1 页 共 5 页

项目名称: 工业废气检测

委托单位: 成都永康制药有限公司

地址: 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号

监测类别: 委托检测

检测日期: 2023 年 4 月 15 日

四川炯测环保技术有限公司



检测报告说明

- 1、报告无检测报告专用章、骑缝章无效；报告无 CMA 资质认定标志，不具有对社会的证明作用。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，请于收到报告十日内向本公司联系，逾期不予受理。
- 4、本报告只对采样、送样的检测结果负责，由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本报告未经同意，不得用于商业广告。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。

公司名称：四川炯测环保技术有限公司

地址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段 388 号

邮政编码：611137

电话：028-82706550

传真：028-82706551

1、检测内容

受成都永康制药有限公司委托,我公司于 2023 年 4 月 15 日对该企业的工业废气(有组织)进行了现场采样(委托单编号:JFeb219)。检测期间,根据该企业提供的现场工况核查表,中间产品实际产量达到设计能力的 39.9%。检测期间气象参数见表 1-1。

表 1-1 检测期间气象参数

采样日期	天气状况	气温℃	气压 kPa	相对湿度%
2023-4-15	多云	23.2	95.6	48.3

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 检测项目

检测类别	点位名称及编号	检测项目	检测频次
工业废气(有组织)	锅炉排气口(DA001)F01	氮氧化物	检测 1 次,1 小时内采集 3 个样品。

3、检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 检测方法与方法来源

检测类别	检测项目	检测方法与方法来源	使用仪器及编号	检出限
工业废气(有组织)	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 JCELA20180021	3mg/m ³

4、检测结果

检测结果见表 4。

表 4-1 工业废气（有组织）检测结果

单位：实测/折算浓度：mg/m³；排放速率：kg/h；标干流量：m³/h；含氧量：%

采样日期	点位名称 及编号	检测项目		检测结果				排放 限值	燃料	锅炉 功率	烟囱 高度
				样品 1	样品 2	样品 3	小时 均值				
2023-4-15	锅炉排气口 (DA001) F01	标干流量		2953	2505	3191	2883	/	天然气	6 T/h	15m
		含氧量		4.4	4.9	4.2	4.5	/			
		氮 氧 化 物	实测 浓度	18	16	19	18	/			
			折算 浓度	19	17	20	19	30			
			排放 速率	0.053	0.040	0.061	0.051	/			
执行标准		成都市锅炉大气污染物排放标准 DB 51/2672-2020 “表 2” 高污染燃料禁燃区内									

注：执行标准由委托单位提供。

附：检测点位图

说明：○表示工业废气（有组织）采样点。



—— 以下空白 ——

编制：朱君

签发：陈顺平

审核：黄姐

签发日期：2023.05.06