



# 产品认证证书

证书编号: CQC15002124799

发证日期: 2025 年 08 月 18 日  
有效期至: 2029 年 03 月 06 日

委托人名称 滁州市科信电子有限公司  
及注册地址 安徽省明光市工业园区

制造商名称 滁州市科信电子有限公司  
及注册地址 安徽省明光市工业园区

生产企业名称 滁州市科信电子有限公司  
及生产地址 安徽省明光市工业园区柳湾路 66 号

产品名称和系列、  
规格、型号 继电器  
见附页

产品标准和技术要求 GB/T 14536.1-2022;GB/T 21711.1-2023

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 04 月 30 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

证书编号: CQC15002124799

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

依据标准: GB/T 21711.1-2023 BRD 系列

触点负载: 常开 NO: 10A 250VAC; 常闭 NC: 7A 250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 0.36W、0.45W; 电气寿命: 1E4 周期; 机械寿命: 1E5 周期; 环境温度: -30℃~105℃ RT II

依据标准: GB/T 14536.1-2022 BRD 系列

触点负载: 常开 NO: 10A 250VAC; 常闭 NC: 7A 250VAC; 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 0.36W、0.45W; 电气寿命: 1E4 周期; 环境温度: -30℃~105℃; PTI175; 灼热丝温度: 850℃; 污染等级 2

## 命名规则:

|   | BRD                                             | - | SS | - | 1 | XX | X | X | X |
|---|-------------------------------------------------|---|----|---|---|----|---|---|---|
|   | 1                                               |   | 2  |   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 基本型号: BRD                                       |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 2 | 密封形式: SS                                        |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 3 | 触点组数: 1 — 1组触点                                  |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 4 | 线圈电压: 可取值05,06,09,12,18,24,48,, 分别表示5~48V直流线圈电压 |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 5 | 线圈功率: L — 0.36W; D — 0.45W                      |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 6 | 触点形式: M — 常开型; B — 常闭型; 空白 — 转换型                |   |    |   |   |    |   |   |   |
| 7 | 绝缘等级: F表示F级                                     |   |    |   |   |    |   |   |   |



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE