

射阳盐场 100MWp 农（渔）光互补项目 110kV 配套工程竣工环境保护验收意见

2025 年 6 月 7 日，江苏银宝节能科技有限公司在盐城召开了射阳盐场 100MWp 农（渔）光互补项目 110kV 配套工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，施工单位无锡天言成建设集团有限公司，环评及验收调查单位江苏清全科技有限公司，验收监测单位南京宁亿达环保科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程现场、竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目包括 2 项子工程，包括（1）升压站部分：新建 110kV 升压站 1 座（调度名称为“银宝兴阳光伏 110kV 升压站”），户外式布置，本期新建主变 1 台，容量为 75MVA；110kV 配电装置采用户内 GIS，1#子系统配置 1 套 $\pm 14\text{Mvar}$ SVG 型动态无功补偿装置，2#子系统配置 1 套 $\pm 3\text{Mvar}$ SVG 型动态无功补偿装置，本期新建 1 回 110kV 出线间隔。（2）线路部分：本期自银宝兴阳光伏 110kV 升压站新建 1 回电缆线路至线路资产分界点（调度名称为“110kV 花金 8H6 线”），路径长 0.20km，电缆型号为 ZC-YJLW03-Z-64/110kV-1 $\times$ 630mm²。

本项目总投资 3920 万元，其中环保投资 63 万元。工程于 2022 年 4 月开工，2025 年 4 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本项目环境影响报告表于 2025 年 3 月取得盐城市生态环境局“盐环辐（表）审〔2025〕11 号”文的批复，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；项目周围电磁环境以及声环境监测值均符合环评及批复要求。

五、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求






进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长： 

2025 年 6 月 7 日

射阳盐场 100MWp 农（渔）光互补项目 110kV 配套工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签字	备注
组 长	严 霞	江苏银宝节能科技有限公司	总经理		建设单位
成 员	杨福双	江苏银宝节能科技有限公司	副总经理		建设单位
	潘 梅	盐城工学院	副教授		特邀专家
	李培明	江苏省辐射防护协会	高 工		特邀专家
	张 奕	江苏清全科技有限公司	工程师		验收调查及 环评报告编 制单位
	沈 雯	南京宁亿达环保科技有限公司	工程师		验收监测 单位
	楼 巍	中国电建集团华东勘测设计研究	项目负责人		设计单位
	蒯立宝	无锡天言成建设集团有限公司	施工负责人		施工单位